

Tefire IPT-S

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**
Palokatkomassa Tefire IPT-S.
2. **Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:**
Tuotteen toimituseränumero on esitetty tuotteessa / tuotepakkauksessa.
3. **Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**
Tiivistysmateriaali julkisivuihin (sisäpuoli) – 25HM / EN15651-1:2012
Tiivistysmateriaali kosteisiin/hygieniatiloihin – XS1 / EN15651-3:2012
Tiivistysmateriaali palosaumauksiin – EI240 saakka / ETA-14/0053
4. **Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:**
Polyseam Ltd, Shaw Park, Silver Street, Huddersfield, West Yorkshire, United Kingdom, HD5 9AF.
5. **Valmistuttaja / valtuutettu edustaja, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:**
Tefire, Kuninkaantammenkierto 3, 00430 Helsinki, Finland.
6. **Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**
AVCP järjestelmä 3 (alkutestaus AVCP järjestelmä 1 mukaan).
7. **Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**
UL International (UK) Limited on myöntänyt Eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETA-14/0053, perustuen ETAG026-2 ja ETAG026-3. UL International (UK) Limited (luokituslaitos 0843) vastaa rakennustuoteasetuksen kohdassa V määritetyt kolmannen osapuolen tehtävistä järjestelmän 1 mukaisesti ja on myöntänyt sertifikaatin suoritus tasojen pysyvyydestä 0843-CPD-0158.
8. **Ilmoitetut suoritus tason:**

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	Luokka D-s1,d0	EN13501-1
Palonkestävyys	EI120-EI240, kts.ETA-14/0053	EN13501-2; ETAG 026-2 / -3
Vaarallisten aineiden päästöt	EC1 ^{plus} / TVOC <5µg/m ³ (4 vkoa)	GEV EMICODE
Hygienia, terveys, ympäristö- mikrokasvusto	0 (ei esiinny)	EN15651-3:2012
Vedenläpäisevyys	<1mm	EN15651 osat 1 ja 3:2012
Murtovenymä/vetolujuus	270% / 3,79Mpa	EN15651-1:2012
Tarttuvuus/muodonpysyvyys; vesi, suolavesi, keinovalo	Läpäisty	EN15651-1,3,4:2012
Puristuslujuus	434N / 1569 MPa	EN15651-2:2012
Muut	Muita ominaisuuksia ei määritetty (NPD)	---

9. **Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Jyrki Viinanen

Tefire

Helsingissä 12.12.2014