

Tefire C

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**
Palomansetti Tefire C.
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:**
Tuotteen toimituseränumero on esitetty tuotteessa / tuotepakkauksessa.
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**
Palokatko tuote läpivientitiivistykseen. Kaapeli- ja putkiläpiviennit / kts. ETA-14/0319.
- Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:**
Polysam Ltd, Shaw Park, Silver Street, Huddersfield, West Yorkshire, United Kingdom, HD5 9AF.
- Valmistuttaja / valtuutettu edustaja, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:**
Tefire, Kuninkaantammenkierto 3, 00430 Helsinki, Finland.
- Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**
AVCP -järjestelmä 1.
- Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**
UL International (UK) Limited on myöntänyt Eurooppalaiset teknisen arvioinnin ETA-14/0319, perustuen ETAG026-2 ja ETAG026-3. UL International (UK) Limited (luokituslaitos 0843) vastaa rakennustuoteasetuksen kohdassa V määritetyt kolmannen osapuolen tehtävistä järjestelmän 1 mukaisesti ja on myöntänyt sertifikaatin suoritus tasojen pysyvyydestä 0843-CPD-0156.

8. Ilmoitetut suoritus tason:

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka	Luokka F (ei testattu)	EN13501-1
Palonkestävyys	EI60-EI240, kts. ETA-14/0319 liite A	EN13501-2; ETAG 026-2 / -3
Vaarallisten aineiden päästöt	Valmistajan ilmoituksen mukaan Tefire C palomansetti vastaa nykyisen EU lainsäädännön vaatimuksia materiaaliturvallisuuden osalta	
Ääneneristävyy s	$R_w(C; C_{tr}) = 58 (0;3) \text{ dB}^*$	EN 10140-2
Venymä/palautuminen	100% 23°C / 7,5% --50% venymällä	ETAG026-2 B.13.5.
Kestävyys ja käytettävyys	Z ₂	EN ISO 8339
Muut	Muita ominaisuuksia ei määritetty (NPD)	---

*yksi palomansetti Ø160mm x 3,2 laminaatti PVC putkella

- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut:**



Jyrki Viinanen
Tefire
Helsingissä 12.12.2014